

*Referenzdatenblatt*

## Luftdichtheitsprüfung Lager-Logistikhalle mit Büroanbau in Winkelhaid



**Hallengrundfläche:** 5.000 m<sup>2</sup>

**Luftvolumen:** 48.000 m<sup>3</sup>

**Hüllfläche:** 14.000 m<sup>2</sup>

**Objekttyp:** Lagerhalle / Logistikhalle

**Ort:** 90610 Winkelhaid (Bayern, Mittelfranken, Landkreis Nürnberger Land)

**Baujahr:** 2018

**Unser Leistungsumfang:**

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Leckageortung nach DIN EN 13829,
- Luftdichtheitsprüfung nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV.

**Eingesetztes Messsystem:** EC-LME (bis 40.000 m<sup>3</sup>/h)

