

Referenzdatenblatt

Luftdichtheitsprüfung einer Produktionshalle eines Industrieunternehmens in Gersthofen



Hallengrundfläche: 10.200 m²

Luftvolumen: 120.000 m³

Hüllfläche: 25.000 m²

Objekttyp: Gewerbehalle,
Produktionshalle, Industriehalle

Ort: 86368 Gersthofen (Bayern,
Schwaben, Landkreis Augsburg)

Baujahr: 2020

Unser Leistungsumfang:

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Leckageortung nach DIN EN 13829,
- Luftdichtheitsprüfung nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV / KfW.



Eingesetztes Messsystem: EC-LME (bis 40.000 m³/h)